



## Deklaracja zgodności EC

A. Ta deklaracja zgodności EC jest wydana przez:

REMAK a.s.

ul.Zuberska 2601, CZ 756 61 Roznov pod Radhostem, Czechy

Numer identyfikacyjny: 15770397

B. Jako producent produktu:

Jednostka klimatyzacyjna AeroMaster XP

Typoszereg:

AeroMaster XP 04, AeroMaster XP 06, AeroMaster XP 10, AeroMaster XP 13

AeroMaster XP 17, AeroMaster XP 22, AeroMaster XP 28

Przeznaczenie produktu:

Klimatyzacyjna jednostka AeroMaster XP jest urządzeniem służącym do wentylacji i klimatyzacji obiektów. Jest produktem o modułowej, panelowej konstrukcji z elementami wyposażenia realizującego funkcje dostarczania i usuwania powietrza. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego montaż w środowisku wewnętrznym lub zewnętrznym. Urządzenie jest przystosowane do montażu na podłodze, wyposażone w ramy nośne.

Specyfikacja funkcji poszczególnych sekcji:

Sekcje wentylatora, sekcja dyfuzora, sekcja filtra, sekcja nagrzewnicy, sekcja chłodnicy, sekcja eliminatora, sekcja tłumika hałasu, sekcja recyrkulacji, sekcje przebiegowe, sekcje serwisowe, sekcje puste, sekcje odzysku ciepła, sekcje nawilżacza, sekcje z modułem gazowym, sekcje do montażu jednostek sterujących, ramy nośne.

C. Produkt ten jest zgodny z następującymi zharmonizowanymi standardami technicznymi normami:

EN 1020, EN 1216, EN 12309-1, EN 12309-2, EN 13501-1+A1, EN 1397, EN 1886, EN 307  
EN 308, EN 378-1, EN 308-2+A1, EN 60204-1, EN 60335-1, EN 60335-2-40, EN 61000-6-1  
EN 61000-6-3, EN 676+A1, EN 779, EN 953+A1, EN ISO 11546-1, EN ISO 11546-1,  
EN ISO 12100-2, EN ISO 13857, EN ISO 140-3, EN ISO 3741, EN ISO 8990, ISO 3864-1

D. Znak CE określa zgodność:

- z dyrektywą zarządu 73/23/EHS w końcowej dyrektywie zarządu 93/68/EHS
- z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Radą Unii Europejskiej 2004/108/ES (z rozporządzeniem rządu nr 616/2006 Sb.)
- z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Radą Unii Europejskiej 2006/42/ES (z rozporządzeniem rządu nr 176/2008 Sb.)

E. Znak CE został umieszczony na produkt w 2010 roku.

F. Potwierdzenie zgodności zostało dokonane przez Towarzystwo Klasyfikacyjne Nr ES 1017:

TÚV CZ, s.r.o., Novodvorska 994, Praha 4, PSČ 142 21, które wydało dla tego typu produktów w dniu 13.05.2010 roku budowlano-techniczny certyfikat nr 01.705.436/10/02/01/0, a w dniu 17.05.2010 roku protokół weryfikacji zgodności nr 732/70/10/BT/AO/B.

Dla produktu było wydane jednocześnie oświadczenie zgodności potwierdzone przez rozporządzenie nr 163.2002.Sb.

V Rožnově pod Radhoštěm, dnia 30.08.2010

Inž. Jan Merka  
Dyrektor firmy Remak a.s.